

# CERTIFIKAT

## TYPKONTROLLINTYG

Nr 41 36 01



### Fasadställning

**Innehavare/Leverantör**

Spruce AB, Spelmansvägen 24, 196 37 Kungsängen

**Produktnamn**

Profitech A73 och S73

**Produktbeskrivning**

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P403473.

**Kravspecifikation**

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 12810-1.

**Tillåten belastning**

Lastklass 3 (2,0 kN/m<sup>2</sup>), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

**Märkning**

Ställningens huvudkomponenter (ramar, diagonalstag, plattformar, konsoler och trappor) skall vara varaktigt märkta med "B X Y 215 (alt. 887) Ü" där Y betecknar årtal enligt bilaga.


**Giltighetstid**

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 14 november 2015.

Borås den 14 november 2005

**SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut  
Certifiering**

  
Leifart Månsson  
Chef certifiering

  
Gunnar Söderlind  
Teknisk handläggare

Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

Postadress	Tfn / Fax	Org nummer	E-post / Internet
SP	033-16 50 00	556464-6874	info@sp.se
Box 857	033-13 55 02		www.sp.se
501 15 Borås			

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.  
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat



1002  
EN 45 011